

לכבוד:  
הרי זהב

הנדון: שצ"פ – טנא עומרים - מגרשים : 1171,1727,1713,1710,1709,1712,1708,1701  
אישור יועץ בטיחות לפיתוח סביבתי

**1. מבוא:**

- 1.1 סקר הבטיחות כולל בדיקת התוכניות והפרטים השייכים לשטחי הציבור ואישורן בהתאם לכל דרישות החוק. (שצ"פים)
- 1.2 אישור זה ניתן על תכנון בלבד, לאחר סיום העבודות יש לאשר את הביצוע בנפרד.

**2. פרטי זיהוי:**

- 2.1 המזמין: הרי זהב בע"מ
- 2.2 מיקום: טנא עומרים
- 2.3 מהות הפרויקט: הכשרת שצ"פ – פיתוח שטח כללי.
- 2.4 תיאור המתחם: בניית פיתוח שכונתי בטנא עומרים המגרשים:  
1171,1727,1713,1710,1709,1712,1708,1701

**2.5 התוכניות שנבדקו:**

שם הפרויקט	שם התוכנית	מס' גיליון	תאריך עדכון	פורמט
הכשרת שצ"פ – פיתוח שטח כללי	תוכניות פיתוח מפורטת	05	27/10/2023	pdf
	פרטי פיתוח	1	12/11/2023	pdf
	חתכים	03	14/09/2023	pdf
	פריסת קירות	01	03/07/2023	pdf

**3. פרטי המהנדס הבודק:**

- 3.1 שם: אלי פרקל
- 3.2 ת.ז.: 051517233
- 3.3 כתובת משרד: מרכז הקונגרסים שד' שז"ר 1 ירושלים.
- 3.4 הכשרה רלבנטית: מהנדס אזרחי במדור בנינו/ מהנדס בטיחות.

**4. אישור תוכניות**

- 4.1 הריני לאשר כי התוכניות ופרטי הפיתוח נבדקו ונמצאו מתאימים לדרישות הבטיחות.
- 4.2 אישור זה ניתן על תכנון בלבד יש לאשר את הביצוע בנפרד.

4.3. בכל מקום בו הפרש הגובה עולה על 60 ס"מ יש להתקין משקל הגובה - מינימום של 105 ס"מ  
מבנה המעקה יתאים לדרישות ת"י 1142

4.4. בשום מצב אין להשאיר מתקן או מצב שיש בו גורמי סיכון בלתי קבילים.

#### 4.5. הנחיות

- 4.5.1. העצים ינטעו כך שלא יהוו מכשול בדרך.
- 4.5.2. חומרי הריצוף יתאימו לדרישות ת"י 2279 – התנגדות להחלקה.
- 4.5.3. המעקים יעמדו בדרישות ת"י 1142.
- 4.5.4. פתרונות להפרשי גובה בהתאם לת"י 2142.
- 4.5.5. מתקני המשחקים שיותקנו יעמדו בדרישות ת"י 1498.
- 4.5.6. יריעות הצללה בהתאם לת"י 5093.
- 4.5.7. חיפוי קירות חוץ בהתאם לת"י 2378, יש לקבל אישור מהנדס לתכנון וביצוע.

  
אלי פרקל (M.sc)

מהנדס אזרחי(מבנים) / 32250  
מהנדס בטיחות