

תשובות לשאלות שעלו במכרז 9-25 – אספקת נגררי כיבוי

תשובה	שאלה	סעיף
מדובר על התזה מקצה אביזר, חיבור 1 צול.	התזה למרחק של 15-20 מטר זה הגדרה לא מדויקת האם למשאבה עצמה ללא שום חיבור צינור? או בעזרת צינור מחובר? באיזה קוטר 1 צול או 2 צול?	מסמך ד', סעיף 4.1.1
הבקשה מקובלת. יתקבל גם דגם עם הפעלה ע"י מנוע עצמאי הפועל על סולר.	משאבת מים עם מנוע בנזין מסכנת את המשתמש – בנזין אדי דלק הם דליקים בכיבוי ולכן אם כבאי מתדלק משאבה בבנזין ויש עליו גחל הוא יכול להצעת את עצמו לכן עובדים עם סולר מומלץ לעבוד עם משאבה דיזל עוצמתית יותר שיש לה יכולת התנעה וכיבוי חשמלי שזה דבר חשוב ובטיחותי.	מסמך ד', סעיף 4.1.2

שימו לב: יש לצרף את מסמך התשובות הנ"ל למסמכי המכרז המוגשים, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה.