

תשובות לשאלות שעלו במכרז 25-22 – לשירותי אחזקת גנרטורים

תשובה	שאלה	סעיף
הבקשה מתקבלת חלקית. שאלות הבהרה נוספות ניתן לשלוח עד 4.8.25 בשעה 11:00. מועד ההגשה יידחה ל-17.8.25, בשעה 14:00.	מבקש לבחון הארכת מועד הגשת ההצעה לסוף חודש אוגוסט ובהתאמה את כל שאר הלויז' (שליחת שאלות וכו'). והסיבה לכך, מאחר ובתקופה זו של חודש יולי אוגוסט אנשים נמצאים בחופשים בארץ ובחול"ל והזמינות והקשב שלהם לנושא נמוך.	מסמך א, סעיף 2
הבקשה מתקבלת. מצי"ב מסמך מעודכן בהתאם של מסמך ב'2 להצעת המחיר.	מצבר חדש - לתת הצעת מחיר למצבר כשלא כתוב גודל המצבר הינה טעות מאחר עלול להיווצר שישימו מצברים קטנים יותר היכן שצריך מצבר גדול יותר ולכן לדעתי צריך לשנות את תמחור המצבר לכל גנרטור ולבקש לתמחר לפי גודל המצבר המקובלים מאוד בגנרטורים (40,60,80,100,120,145)אמפר / שעה בצורת תמחור כזו לא יהיה "משחק" לשנות ולשים מצברים בגדלים שאינם מתאימים.	מסמך ב'2 – הצעת מחיר
הבקשה מתקבלת. מצי"ב מסמך מעודכן בהתאם של מסמך ב'2 להצעת המחיר.	בקר חדש – רוב הגנרטורים הקיימים ברשימה (בישובים) עם בקרים ישנים שכבר לא קיימים וכשמחליפים אותם עלולים להחליפם בבקרים לא מהמובילים (בלשון המעטה) לכן המלצתי לקבוע 4 בקרים מובילים ושאותם יצטרכו לתמחר (המלצתי דיפסי 3110, דיפסי 7320 , DATAKOM 105 DATAKOM D-500)	מסמך ב'2 – הצעת מחיר

שימו לב: יש לצרף את מסמך התשובות הנ"ל למסמכי המכרז המוגשים, כשהוא חתום על ידי מורשי החתימה.